



**Câmara Municipal de Celorico da
Beira**

**Rua Sacadura Cabral
6360-000 Celorico da Beira**

Ofício nº: 7101489

Assunto: Envio de relatórios de ensaio.

Data: 08-10-2007

Junto se envia a V. Exª(s) o(s) relatórios de ensaios abaixo indicados:

NrBoletim	DataRecolha	Tipo Amostra	PontoAmostragem
7023	01-10-2007	Águas de Consumo Humano	CASAS DO SOEIRO - JARDIM DE INFANCIA
7027	01-10-2007	Águas de Consumo Humano	RATOEIRA - RESTAURANTE , JOCA
7028	01-10-2007	Águas de Consumo Humano	CELORICO-GARE - CAFÉ FIGUEIREDO

Com os melhores cumprimentos,



L0297
Ensaios



Cliente:

Câmara Municipal de Celorico da Beira
Rua Sacadura Cabral
6360-000 Celorico da Beira

Relatório de Ensaios Nr: 7023

Versão: 1.0

Pag 1 de 1

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano
Local de Colheita: CASAS DO SOEIRO - JARDIM DE INFANCIA
Zona de Abastecimento: Cabeça Alta
Colhida por: Cliente
Acondicionamento: De acordo com as especificações
Amostragem:

Boletim Definitivo

Data de Recolha: 01/10/2007
Data de Recepção: 01/10/2007
Data Inic. Análise: 01/10/2007
Data Fim Análise: 04/10/2007
Data de Emissão: 04/10/2007

Ensaio	Resultado	Unidade	VMR	Valor Limite
Desinfectante Residual * SMEWW 4500-Cl F	0,25	mg Cl ₂ /L	---	---
Bactérias Coliformes MI-38 (Baseado ISO 9308-1: 2000)	0	UFC/ 100 ml	---	0
Escherichia Coli MI-38 (Baseado ISO 9308-1: 2000)	0	UFC/100ml	---	0

E. Barracho

Director Técnico
Dr.ª Elsa Barracho

Valor Limite de acordo com Dec. Lei 243/01

Resultados indicados como "<val.", o val. apresentado é, por norma, o limite de quantificação. Quando val. se refere ao limite de detecção, tal é indicado como "<val. (LD)"

O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratório acreditado. O ensaio assinalado com (# *) foi subcontratado.

A Amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

OS ENSAIOS ASSINALADOS COM (*) NÃO ESTÃO INCLUIDOS NO ÂMBITO DA ACREDITAÇÃO

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra com autorização do cliente. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. A representatividade das amostras só é garantida pelo CESAB quando a recolha é efectuada pelos seus técnicos.



L0297
Ensaios



Cliente:

Câmara Municipal de Celorico da Beira
Rua Sacadura Cabral
6360-000 Celorico da Beira

Relatório de Ensaios Nr: 7027

Versão: 1.0

Pag 1 de 1

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano
Local de Colheita: RATOEIRA - RESTAURANTE JOCA
Zona de Abastecimento: Rio Mondego/Ponte do Ladrão
Colhida por: Cliente
Acondicionamento: De acordo com as especificações
Amostragem:

Boletim Definitivo

Data de Recolha: 01/10/2007
Data de Recepção: 01/10/2007
Data Inic. Análise: 01/10/2007
Data Fim Análise: 04/10/2007
Data de Emissão: 04/10/2007

Ensaio	Resultado	Unidade	VMR	Valor Limite
Desinfectante Residual * SMEWW 4500-Cl F	<0,05	mg Cl ₂ /L	---	---
Bactérias Coliformes MI-38 (Baseado ISO 9308-1: 2000)	0	UFC/ 100 ml	---	0
Escherichia Coli MI-38 (Baseado ISO 9308-1: 2000)	0	UFC/100ml	---	0

Barracho

Director Técnico
Dr.ª Elsa Barracho

Valor Limite de acordo com Dec. Lei 243/01

Resultados indicados como "<val.", o val. apresentado é, por norma, o limite de quantificação. Quando val. se refere ao limite de detecção, tal é indicado como "<val. (LD)"

O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratório acreditado. O ensaio assinalado com (# *) foi subcontratado.

A Amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

OS ENSAIOS ASSINALADOS COM (*) NÃO ESTÃO INCLUIDOS NO ÂMBITO DA ACREDITAÇÃO

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra com autorização do cliente. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. A representatividade das amostras só é garantida pelo CESAB quando a recolha é efectuada pelos seus técnicos.



L0297
Ensaios



Cliente:

Câmara Municipal de Celorico da Beira
Rua Sacadura Cabral
6360-000 Celorico da Beira

Relatório de Ensaios Nr: 7028

Versão: 1.0

Pag 1 de 1

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano
Local de Colheita: CELORICO-GARE - CAFÉ FIGUEIREDO
Zona de Abastecimento: Rio Mondego/Sto António
Colhida por: Cliente
Acondicionamento: De acordo com as especificações
Amostragem:

Boletim Definitivo

Data de Recolha: 01/10/2007
Data de Recepção: 01/10/2007
Data Inic. Análise: 01/10/2007
Data Fim Análise: 04/10/2007
Data de Emissão: 04/10/2007

Ensaio	Resultado	Unidade	VMR	Valor Limite
Desinfetante Residual * SMEWW 4500-Cl F	<0,05	mg Cl ₂ /L	---	---
Bactérias Coliformes MI-38 (Baseado ISO 9308-1: 2000)	0	UFC/ 100 ml	---	0
Escherichia Coli MI-38 (Baseado ISO 9308-1: 2000)	0	UFC/100ml	---	0


Director Técnico
Dr.ª Elsa Barracho

Valor Limite de acordo com Dec. Lei 243/01

Resultados indicados como "<val.", o val. apresentado é, por norma, o limite de quantificação. Quando val. se refere ao limite de detecção, tal é indicado como "<val. (LD)"

O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratório acreditado. O ensaio assinalado com (# *) foi subcontratado.

A Amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

OS ENSAIOS ASSINALADOS COM (*) NÃO ESTÃO INCLUIDOS NO ÂMBITO DA ACREDITAÇÃO

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra com autorização do cliente. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. A representatividade das amostras só é garantida pelo CESAB quando a recolha é efectuada pelos seus técnicos.